

Notfallschema Brandfall KW Argessa

Ereignis

Argessa

Feuerwehr

Leitstelle (KWM)

Kommunikation: Natel

Alarmierung

Störung in Anlage:
 ⇒ Rauchentwicklung
 ⇒ Alarm Brandmeldeanlage

Alarm von Leitsystem an Leitstelle

Bereich Oberems / Turtmann

Nein

Ja

Alarmierung / Aufgebot Feuerwehr

Kommunikat.: Natel

Kontrolle Betrieb

Beurteilung durch Pikett / Personal
 ⇒ Evt. Kamera
 ⇒ Helitransport

Falls Rauchentwicklung

Alarmierung / Aufgebot Feuerwehr

Kommunikat.: Natel+Funk

Einsatz Feuerwehr

Einsatz Feuerwehr

Falls Personen in Gefahr

Ja

Nein

Freischalten 9kV Anlage gemäss Checkliste:
 - Falls möglich ab Leitsystem
 - Ansonsten von Hand
(verantwortlich: Pikett)

Instruktion Feuerwehr:
 - Auf Gefahren rotierende Maschinen hinweisen.
(verantwortlich: Pikett)

⇒ Bereitstellen Löschmittel
 ⇒ Sichern / Halten Umgebung
 ⇒ Freigabe KW abwarten

Freigabe Feuerwehr (verantwortlich: Pikett)

⇒ Einsatz in Zentrale möglich
 ⇒ Löschmitteleinsatz möglich
 ⇒ Risikoabschätzung durch Einsatzleiter FW

⇒ Sichtkontrolle der Anlage unter Atemschutz möglich
 ⇒ Personenrettungen möglich
 ⇒ Risikoabschätzung
 Einsatzleiter Feuerwehr